



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZNO

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

Choszczno, dnia 17 stycznia 2025 r.

Znak sprawy:  
HK.9020.3.3.2025

ZGKiM  
Pełczyce

WPLYNEŁO

data ..... 20.01.2025  
L.dz. 39/25 podpis dn

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Ogrodowa 56, 73-260 Pełczyce

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3, a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Przekolno, gm. Pełczyce** będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.9.2025** załącznik nr **5/2025** z dnia **13.01.2025 r.**, a także sprawozdania z badań:

- Spr/BM/PW/38-Q/25 z dnia 16.01.2025 r., nr próbki BM/PW/39/25;
- Spr/ŚR/105/25 z dnia 13.01.2025 r., nr próbki ŚR/K/57/25;
- Spr/ŚR/K/105-Q/25 z dnia 16.01.2025 r., nr próbki ŚR/K/57/25;

w miejscu poboru Stacja Uzdatniania Wody w Przekolnie – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPW0093),

- Spr/BM/PW/39-Q/25 z dnia 16.01.2025 r., nr próbki BM/PW/40/25;
- Spr/ŚR/K/107/25 z dnia 13.01.2025 r., nr próbki ŚR/K/58/25;
- Spr/ŚR/K/106-Q/25 z dnia 16.01.2025 r., nr próbki ŚR/K/58/25;

w miejscu poboru próbki Szkoła Podstawowa Będargowo (punkt poboru 3202PPPW0440), uznaje, że w badanym **zakresie** próbka pobrana na stacji uzdatniania wody oraz na sieci dystrybucyjnej **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i stwierdza **przydatności wody do spożycia przez ludzi** będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Przekolno, Będargowo, Będargowiec, Jarosławsko**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Niniejsze pismo zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie  
**Magdalena Król-Kaszak**

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pełczyc.

e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl  
www: https://www.gov.pl/web/psse-choszczno  
adres skrzynki EPUAP: /pssechoszczno/SkrytkaESP

tel. kontaktowy: 95 765 7282  
tel. alarmowy: 694 493 752  
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZNO

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

Choszczno, dnia 17 stycznia 2025 r.

Znak sprawy:  
HK.9020.3.2.2025

ZGKiM  
Pełczyce

WPLYNĘŁO

data ..... 17.01.2025

L. dz. .... 39/25 ..... podpis [signature]

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Ogrodowa 56, 73-260 Pełczyce

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3, a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Lubiana, gm. Pełczyce** będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.8.2025** załącznik nr **4/2025** z dnia **13.01.2025 r.**, a także sprawozdania z badań:

- Spr/BM/PW/40-Q/25 z dnia 16.01.2025 r., nr próbki BM/PW/41/25;
- Spr/ŚR/109/25 z dnia 13.01.2025 r., nr próbki ŚR/K/59/25;
- Spr/ŚR/K/108-Q/25 z dnia 16.01.2025 r., nr próbki ŚR/K/59/25;

w miejscu poboru Stacja Uzdatniania Wody w Lubianie – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPW0503),

- Spr/BM/PW/41-Q/25 z dnia 16.01.2025 r., nr próbki BM/PW/42/25;
- Spr/ŚR/K/111/25 z dnia 13.01.2025 r., nr próbki ŚR/K/60/25;
- Spr/ŚR/K/110-Q/25 z dnia 16.01.2025 r., nr próbki ŚR/K/60/25;

w miejscu poboru próbki Szkoła Podstawowa Lubiana (punkt poboru 3202PPPW0406), uznaje, że w badanym **zakresie** próbka pobrana na stacji uzdatniania wody oraz na sieci dystrybucyjnej **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i stwierdza **przydatności wody do spożycia przez ludzi** będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Lubiana – Bażanty, Brzyczno, Nadarzyn, Płotno, Boguszyny, Bukwica, Lubiana i Lubianka**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Niniejsze pismo zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie  
**Magdalena Król-Kaszak**

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pełczyc.

e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl  
www: <https://www.gov.pl/web/psse-choszczno>  
adres skrzynki EPUAP: /pssechoszczno/SkrytkaESP

tel. kontaktowy: 95 765 7282  
tel. alarmowy: 694 493 752  
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879



Choszczno, dnia 17 stycznia 2025 r.

Znak sprawy:  
HK.9020.3.1.2025

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej  
ul. Ogrodowa 56, 73-260 Pełczyce

ŁUKiM  
Pełczyce

WPLYNEŁO

1318 20.01.2025  
02 39/25 podpis

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3, a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Pełczyce** będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.7.2025** załącznik nr **3/2025** z dnia **13.01.2025 r.**, a także sprawozdania z badań:

- Spr/BM/PW/36-Q/25 z dnia 16.01.2025 r., nr próbki BM/PW/37/25;
  - Spr/ŚR/80-Q/25 z dnia 14.01.2025 r., nr próbki ŚR/K/55/25 oraz przekroczenia parametru fizykochemicznego mętność 2,4 NTU;
  - Spr/ŚR/K/100-Q/25 z dnia 16.01.2025 r., nr próbki ŚR/K/55/25 oraz przekroczenia parametru fizykochemicznego żelazo 999 µg/l;
  - Spr/ŚR/K/101/25 z dnia 13.01.2025 r., nr próbki SR/K/55/25
- w miejscu poboru Stacja Uzdatniania Wody w Pełczyce – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0067),
- Spr/BM/PW/37-Q/25 z dnia 16.01.2025 r., nr próbki BM/PW/38/25;
  - Spr/ŚR/81-Q/25 z dnia 14.01.2025 r., nr próbki ŚR/K/56/25 oraz przekroczenia parametru fizykochemicznego mętność 2,4 NTU;
  - Spr/ŚR/K/102-Q/25 z dnia 16.01.2025 r., nr próbki ŚR/K/56/25 oraz przekroczenia parametru fizykochemicznego żelazo 717 µg/l;
  - Spr/ŚR/K/103/25 z dnia 13.01.2025 r., nr próbki SR/K/56/25

w miejscu poboru próbki ul. Ogrodowa 56, Pełczyce (punkt poboru 3202PPPPW0810), uznaje, że w badanym **zakresie** próbka pobrana na stacji uzdatniania wody oraz na sieci dystrybucyjnej **nie odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi** będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Pełczyce, Bolewice, Chrapowo, Jagów, Krzynki, Ługowo, Łyskowo, Niesporowice, Sarnik, Trzęsacz, Wierzchno oraz Niepołocko i Żydowo.**

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Niniejsze pismo zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym  
przez  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie  
**Magdalena Król-Kaszak**

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pełczyc.